



Roma, lì 19/01/2022  
Prot. n° 037/22 S.G.

**Al Sig. Direttore della  
Casa di Reclusione di Milano Bollate  
MILANO**

**OGGETTO: Richiesta di urgente verifica regolare funzionalità degli impianti antincendio, manichette antincendio.**

Egregio Sig. Direttore.

È stato segnalato a questa O.S. che in data di ieri 17/01/2021, presso il 7° Reparto lato B, si sia verificato un serio evento critico ossia l'incendio di una camera di pernottamento in conseguenza del quale alcuni agenti da Lei Amministrati, intervenuti per fronteggiare l'incendio in atto, siano stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere poiché presumibilmente intossicati dai fumi della combustione.

Premesso quanto sopra, sembrerebbe che le operazioni di spegnimento dell'incendio abbiano trovato difficoltà di esecuzione e che tali difficoltà siano state dettate dal fatto che le manichette antincendio degli idranti erano non sufficientemente lunghe per raggiungere il luogo ove si stava verificando l'evento di cui trattasi, inoltre, sembrerebbe che alcune manichette avessero altri tipi di problemi.

Orbene, al fine di tutelare la incolumità del personale e degli utenti, in caso di altri eventi simili, si chiede di voler disporre una urgente verifica di tutti i sistemi antincendio ivi compresi gli idranti e le relative manichette, tutto ciò al fine di appurare se tutto sia perfettamente funzionante e rispondente alle reali esigenze della struttura in caso di emergenza, ricordando che avere un idrante disponibile ed una manichetta non sufficientemente lunga per raggiungere il luogo dell'eventuale incendio equivale a non averlo.

Certi che sia interesse di tutti avere a cuore la sicurezza del personale e degli utenti, confidando che un rapporto di leale e fattiva collaborazione tra le parti possa contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza di tutti, restando in attesa di un cortese ed urgente riscontro, porgiamo distinti saluti, con preghiera di voler portare il nostro messaggio di vicinanza la Suo personale in modo particolare agli agenti coinvolti nell'evento.

**II SEGRETERIO GENERALE  
Dott. Aldo Di Giacomo**